



AB 776

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
Centralne Laboratorium
ul. Kosiarzy 3, 30-733 Kraków, tel. 12-653-07-97 w. 4154, fax w. 4155

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Nr 80, 81/2018

Data wydania sprawozdania: 24.01.2018

1. Zleceniodawca

Gmina Dobczyce

Podstawa badań

Rynek 26, 32-410 Dobczyce

2. Obiekt badań

Zlecenie zewnętrzne numer: 9 z dnia 17.01.2018

Rodzaj próbek / miejsce pobrania

próbka o numerze 80: wlot ścieków surowych na oczyszczalnię - próbka średniodobowa
próbka o numerze 81: wylot ścieków oczyszczonych z oczyszczalni - próbka średniodobowa

Data pobrania próbek / pobierający

16.01.2018 - 17.01.2018 / próbki pobrane przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie, numer protokołu: 30/2018

Metoda pobierania próbek

PN-ISO 5667-10: 1997

Data przyjęcia do badania

17.01.2018

Data wykonania badania

17.01.2018 - 23.01.2018

Stan próbek

bez zastrzeżeń

3. Wyniki badań

Badana cecha Metoda badawcza	Jednostka	Wyniki	
		80	81
Zawiesiny ogólne PN-EN 872: 2007 + Ap.1: 2007	mg/l	490	9,2
BZT₅ PB-S-04, wyd. 1 z dn. 22.02.2010r.	mg/l O ₂	800 ^{a)}	6,5 ^{a)}
ChZT PN ISO 15705: 2005	mg/l O ₂	1440	39,3
Azot azotanowy PN-82/C-04576/08 (wycofana)	mg/l	0,643*	0,794
Azot azotynowy PN-EN 26777: 1999	mg/l	<0,010	0,150
Azot Kjeldahla PN-EN 25663: 2001	mg/l	63,1	9,81
Azot ogólny PB-S-23, wyd. 2 z dn. 30.09.2014r	mg/l	63,7*	10,8
Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878: 2006 (pkt.7) + Ap1: 2010 + Ap2: 2010	mg/l	7,06	0,138

* - wynik poza zakresem akredytacji, badanie nieakredytowane

^{a)} - Badanie wykonane metoda alternatywną, inną niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności dla metod określonych w przepisie.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie autoryzował:
W zakresie fizykochemii

P. O. KIEROWNIKA
Pracowni Badania Ścieków Płazów
Anna Malicka
Anna Malicka

mgr Waldemar Kałka
zatwierdził

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Centralnego Laboratorium

Waldemar Kałka
Waldemar Kałka

Koniec sprawozdania