

ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGRÓD

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz1
- tynk cienkowarstwowy
- 25 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz1'
- tynk cienkowarstwowy
- 25 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz1a
- tynk cienkowarstwowy
- 32 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz1a'
- tynk cienkowarstwowy
- 32 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz2 ** W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ KSZTAŁT OBUDOWY MIĘDZYOKIENNEJ WG SZCZEGÓŁU*
- tynk cienkowarstwowy
- 20 cm izolacja termiczna -planka rezolowa λ= 0,022 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz2' ** W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ KSZTAŁT OBUDOWY MIĘDZYOKIENNEJ WG SZCZEGÓŁU*
- tynk cienkowarstwowy
- 20 cm izolacja termiczna -planka rezolowa λ= 0,022 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz3
- 6cm płyty elewacyjne warstwowe pod kątem 30°
- przestrzeń wentylacyjna
- 20 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz3'
- 6cm płyty elewacyjne warstwowe pod kątem 30°
- przestrzeń wentylacyjna
- 25 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz4
- folia ochronnna
- 25 cm izolacja termiczna-polistyren ekstrudowany λ=0,034 W/(mK)
- izolacja np.Sopro lub równoważna
- 24 cm żelbet
- wykończenie wewnętrzne (w zależności od pom.)

Sz6
- tynk cienkowarstwowy
- 25 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone

Sz8
- tynk cienkowarstwowy
- 30 cm izolacja termiczna - wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz8'
- tynk cienkowarstwowy
- 30 cm izolacja termiczna - wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 20 cm wełna mineralna λ=0,035 W/mK ozn. cech mat.IM

Sz8"
- tynk cienkowarstwowy
- 30 cm izolacja termiczna - wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz10
- tynk cienkowarstwowy
- 14 cm izolacja termiczna - styropian λ=0,031 W/(mK)
- 6 cm izolacja termiczna - styropian λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Sw1
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 18 cm bloczki z betonu komórkowego
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw1'
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 15 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw2
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm bloczki silikatowe akustyczne
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw2'
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw3
- wykonczenie wewnętrzne(w zależności od pom.)
- 12 cm bloczki silikatowe
- wykonczenie wewnętrzne(w zależności od pom.)

Sw4
- wykończenie wewnętrzne (w zależności od pomieszczenia)
- 18 cm konstrukcja żelbetowa ściany
- wykończenie wewnętrzne (w zależności od pomieszczenia)

Sw5 dylatacja
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- szczelina dylatacyjna-wypełnienie wełna mineralna
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw6
- ścianka mobilna-przesuwna

Sw7
- 12 cm wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)
- płyty g-k x 2 (GKB)
- profile stalowe CW70
- + wełna mineralna skalna gr .80mm
- płyty g-k x 2 (GKB)
- wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)

Sw8
- ścianki systemowe do kabin WC

Sw9
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm ściana żelbet
- izolacja np.Sopro lub równoważna
- 25 cm polistyren ekstrudowany
- folia ochronna

Sw10 dylatacja
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 6 cm szczelina dylatacyjna-wypełnienie wełna mineralna
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 20 cm wełna mineralna ozn.cech mat. IM

Sw12 ***** w pomieszczeniach mokrych
- 12 cm płyta g-k wodoodporna
- wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)
- płyty g-k x 2(GKB)
- profile stalowe CW70
- + wełna mineralna skalna gr .80mm
- płyty g-k x 2 (GKB)
- wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)

SZKOŁA PODSTAWOWA

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE, RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	BOŃCZA Studio Architektura Sp. z o.o. 32-020 WIELICZKA
	GŁ.projektant	mgr inż.arch. B. BOŃCZA TOMASZEWSKA	Nr upr. 1243/94		
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Opracował	mgr inż.arch. M. KOWALIK			
	Opracował				
BRANŻA: ARCHITEKTURA	Opracował				
	Sprawdził	mgr inż.arch. Ł.ZAPOBIEDWICZ	WKOM- 102/2011		
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PODDASZA	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Skala 1:100		
	Data	KWIECIEŃ 2017	Oznaczenie rysunku		
	Nr proj.		rewizja 0	branża A	Nr rysunku A2-04z