

PRZEKRÓJ B-B

ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGRÓD

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz3

6 cm	płyty elewacyjne warstwowe pod kątem 30° przestrzeń wentylacyjna	
20 cm	izolacja termiczna - styropian grafitowy	λ=0,031 W/mK
24 cm	bloczki silikatowe drążone	
1,5 cm	tynk gipsowy	

Sz3"

	tynk cienkowarstwowy	
20 cm	izolacja termiczna - styropian grafitowy	λ=0,031 W/mK
24 cm	żelbet	
1,5 cm	tynk gipsowy	

Sz5

	folia ochronna	
25 cm	izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK
	izolacja np. Sopro lub równoważna	
24 cm	bloczki silikatowe (beton)	
	izolacja np. Sopro lub równoważna	

Sz7

	folia ochronna	
25 cm	izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK
	izolacja np. Sopro lub równoważna	
24 cm	żelbet	
	izolacja np. Sopro lub równoważna	
12 cm	polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK

DACHY

D1"

4 cm	blacha powlekana na rąbek np. Ruukki lub równoważna
3,2 cm	łaty 3,2 x 10 cm co 30 cm
4 cm	kontrłaty 4 x 6 cm w części łukowej dopasowane do krzywizny
	folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna
2 cm	płyta osb
40 cm	belki np. Kronopol BS-D 400 (lub równoważne) zabezpieczone przeciwogniowo np. Pyroplast HW (lub równoważne), wypełnienie np. wełna mineralna ozn. cech mat. IM λ=0,030 W/mK
2 cm	płyta osb
4,5 cm	uchwyty elastyczne 4,5 cm (wełna mineralna)
	folia paroizolacyjna
2,5 cm	płyty gipsowo włóknowe REI60
	więzary z drewna klejonego

STROPY

St1

0,5 cm	wykończenie podłogi - linoleum np. Marmoleum Forbo lub równoważne
0,3 cm	wylewka samopoziomująca
4 cm	wylewka cementowa
15 cm	płyta betonowa zbrojona
20 cm	styropian DACH - PODŁOGA λ=0,031 W/mK
	izolacja - papa termozgrzewalna
10 cm	chudy beton

St3

0,5 cm	wykończenie podłogi - linoleum np. Marmoleum Forbo lub równoważne
0,3 cm	wylewka samopoziomująca
5 cm	jastrych cementowy mikrozbrojony
	1x folia budowlana
3 cm	styropian akustyczny
3 cm	styropian twardy EPS 100
	parolzolacja - 1 x folia
	konstrukcja żelbetowa stropu
2 cm	tynk akustyczny

St6

3 cm	płyty granitowe antypoślizgowe (płomieniowane)
20 cm	płyta żelbetowa
1,5 cm	tynk zewnętrzny

St9

5 cm	wykończenie podłogi - lastriko prefabrykat
	konstrukcja żelbetowa schodów
1,5 cm	tynk gipsowy maszynowy

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE, RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	
	Gł.projektant	mgr inż arch. B. BOŃCZA TOMASZEWSKA	Rp-upr 1043/94		
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Opracował	inż arch. P. DAŃDA			
	Opracował	mgr inż arch. K. PONIEWSKA-TULEJA			
BRANŻA: ARCHITEKTURA	Opracował				
	Sprawdził	mgr inż arch. Ł. Zarobkiewicz	WPOIA 102/2011		
TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Skala 1:50		
	Data	KWIECIEŃ 2017	Oznaczenie rysunku		
	Nr proj.		rewizja 0	branża A	nr rysunku A-07z

BOŃCZA STUDIO BIERCZA 344 · 32-020 WIELICZKA