Detal nr 9

ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGRÓD

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz1 – tynk cienkowarstwowy
25 cm: izolacja termiczna – styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm: bloczki silikatowe drążone
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz1' – tynk cienkowarstwowy
25 cm: izolacja termiczna – styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm: beton
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz1a – tynk cienkowarstwowy
32 cm: izolacja termiczna – styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm: bloczki silikatowe drążone
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz1a' – tynk cienkowarstwowy
32 cm: izolacja termiczna – styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm: beton
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz2 – W ELEWACJI PD/ND/WD/ 45ZT/ 6ST.GB/DOWY / MIESZKOWEJ/ WG SZCZEGÓŁU
tynk cienkowarstwowy
20 cm: izolacja termiczna wełniana rozdzielna lbl 0,022 W/(mK)
24 cm: bloczki silikatowe drążone
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz2' – W ELEWACJI PD/ND/WD/ 45ZT/ 6ST.GB/DOWY / MIESZKOWEJ/ WG SZCZEGÓŁU
tynk cienkowarstwowy
20 cm: izolacja termiczna wełniana rozdzielna lbl 0,022 W/(mK)
24 cm: beton
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz3 – płyty elewacyjne warstwowe pod kątem 30°
przestrzeń wentylacyjna
20 cm: izolacja termiczna – styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm: bloczki silikatowe drążone
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz3' – płyty elewacyjne warstwowe pod kątem 30°
przestrzeń wentylacyjna
6cm: izolacja termiczna – styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
25 cm: izolacja termiczna – styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm: beton
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz4 – folia ochronna
25 cm: izolacja termiczna/przeciwpoślizgowo-ekstruzyjowany λ=0,034 W/(mK)
izolacja np.Sopro lub równoważna
24 cm: beton
wykończenie wewnętrzne (w zależności od pom.)

Sz6 – tynk cienkowarstwowy
25 cm: izolacja termiczna – styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm: bloczki silikatowe drążone
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz8 – tynk cienkowarstwowy
30 cm: izolacja termiczna – wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
24 cm: bloczki silikatowe drążone
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz8' – tynk cienkowarstwowy
20 cm: izolacja termiczna – wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
24 cm: bloczki silikatowe drążone
20 cm: wełna mineralna λ=0,035 W/mK ozn. each mat.IM

Sz8'' – tynk cienkowarstwowy
30 cm: izolacja termiczna- wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
24 cm: bełbet
1,5 cm: tynk gipsowy

Sz10 – tynk cienkowarstwowy
14 cm: izolacja termiczna – styropian λ=0,031 W/(mK)
24 cm: bloczki silikatowe drążone – styropian λ=0,031 W/(mK)
24 cm: bloczki silikatowe drążone
1,5 cm: tynk gipsowy

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Sw1 – 1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy
15 cm:bloczki z betonu komórkowego
1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy

Sw1' – 1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy
15 cm:bełbet
1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy

Sw2 – 1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy
24 cm:bloczki silikatowe akustyczne
1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy

Sw2' – 1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy
24 cm:bełbet
1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy

Sw3 – wykończenie wewnętrzne(w zależności od pom.)
12 cm:bloczki silikatowe
wykończenie wewnętrzne(w zależności od pom.)

Sw4 – wykończenie wewnętrzne (w zależności od pomieszczenia)
18 cm:konstrukcja żelbetowa ściany
wykończenie wewnętrzne (w zależności od pomieszczenia)

Sw5 – dylatacja
1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy
24 cm:bloczki silikatowe drążone
szczelina dylatacyjna-wypełnienie wełna mineralna
24 cm:bloczki silikatowe drążone
1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy

Sw6 – ścianka mobilna-przesuwna

Sw7 – wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)
płyty g-k x 2 (GKB)
profile stalowe CW70
+ wełna mineralna słuchna gr. 80mm
płyty g-k x 2 (GKB)
wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)

Sw8 – ścianki systemowe do kabin WC

Sw9 – 1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy
24 cm:ściana żelbet
izolacja np.Sopro lub równoważna
20 cm:posturyzm ekstruzyjowany
folia ochronna

Sw10 – dylatacja
1,5 cm:tynk gipsowy maszynowy
24 cm:bloczki silikatowe drążone
8 cm: szczelina dylatacyjna-wypełnienie wełna mineralna
24 cm:bloczki silikatowe drążone
20 cm : wełna mineralna ozn.each mat. IM

Sw12 – ** w pomieszczeniach mokrych
12 cm: płyta g-k wodoodporna
wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)
płyty g-k x 2 (GKB)
profile stalowe CW70
+ wełna mineralna słuchna gr. 80mm
płyty g-k x 2 (GKB)
wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA

SZKOŁA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
0.1	KLATKA SCHODOWA	WYKŁADZINA LIKVILEUM MFFORBO	108,6m²
0.2	KASA	WYKŁADZINA LIKVILEUM MFFORBO	13,70m²
0.3	KORYTARZ	WYKŁADZINA LIKVILEUM MFFORBO	98,59m²
0.4	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA LIKVILEUM MFFORBO	92,40m²
0.5	WC DAMSKIE	PŁYTKI CERAMICZNE MYJOPOZNO	17,40m²
0.6	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI CERAMICZNE MYJOPOZNO	6,90m²
0.7	WC MĘSKIE	PŁYTKI CERAMICZNE MYJOPOZNO	17,7m²
0.8	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	PŁYTKI CERAMICZNE MYJOPOZNO	5,13m²
0.9	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE MYJOPOZNO	36,39m²
0.10	MAGAZYN	WYKŁADZINA LIKVILEUM MFFORBO	36,21m²
0.11	KUCHNIA	PŁYTKI CERAMICZNE MYJOPOZNO	51,3m²
0.12	STOŁÓWKA	WYKŁADZINA LIKVILEUM MFFORBO	74,5m²
0.13	ŚWIETLICA	WYKŁADZINA LIKVILEUM MFFORBO	74m²
0.14	ZAPLECZE ŚWIETLICY	WYKŁADZINA LIKVILEUM MFFORBO	12,29m²
	SUMA		**643,11m²**

SZKOŁA PODSTAWOWA

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE, PLAC 1000-LECIA 30-410 DOBCZYCE

TEMAT: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH

BRANŻA: ARCHITEKTURA

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Bończa	nr upr. 2/DS-WK/2012	
Sprawdził	mgr inż. arch. Jakub Bończa	nr upr. 2/DS-WK/2012	
Sprawdził			
Sprawdził			
Dyrektor	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY		
DATA	09.2021	SKALA	1:50
Nr proj.	0	Nr arch.	A
Nr arch.	A2-01z		

BOŃCZA Pracownia Projektowa