

PRZEKRÓJ C-C

ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGRÓD

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz1

	tynk cienkowarstwowy	
25 cm	izolacja termiczna - styropian grafitowy	λ=0,031 W/mK
24 cm	bloczki silikatowe drążone	
1,5 cm	tynk gipsowy	

Sz3

6 cm	płyty elewacyjne warstwowe pod kątem 30°	
	przestrzeń wentylacyjna	
20 cm	izolacja termiczna - styropian grafitowy	λ=0,031 W/mK
24 cm	bloczki silikatowe drążone	
1,5 cm	tynk gipsowy	

Sz4

	folia ochronna	
25 cm	izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK
	izolacja np. Sopro lub równoważna	
24 cm	żelbet	
	wykończenie wew. (w zależności od pom.)	

Sz5

	folia ochronna	
25 cm	izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK
	izolacja np. Sopro równoważna	
24 cm	bloczki silikatowe	
	izolacja np. Sopro lub równoważna	

Sz5'

	folia ochronna	
25 cm	izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK
	izolacja np. Sopro równoważna	
24 cm	żelbet	
	izolacja np. Sopro lub równoważna	

Sz7

	folia ochronna	
25 cm	izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK
	izolacja np. Sopro równoważna	
24 cm	żelbet	
	izolacja np. Sopro lub równoważna	
12 cm	polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK

ŚCIANY WEWN.

Sw2

1,5 cm	tynk gipsowy maszynowy
24 cm	bloczki silikatowe akustyczne
1,5 cm	tynk gipsowy maszynowy

DACHY

D2

4 cm	blacha powlekana na rąbek, np. Ruukki lub równoważna
2 cm	deski impregnowane
	więzary deskowe

D2'

15 cm	panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji - NASTĘPNY ETAP
4 cm	blacha powlekana na rąbek, np. Ruukki lub równoważna
2 cm	deski impregnowane
	więzary deskowe

STROPY

St1

0.5 cm	wykończenie podłogi - linoleum np. Marmoleum Forbo lub równoważne	
0,3 cm	wylewka samopoziomująca	
4 cm	wylewka cementowa	
15 cm	płyta betonowa zbrojona	
20 cm	styropian DACH - PODŁOGA	λ=0,031 W/mK
	izolacja - papa termozgrzewalna	
10 cm	chudy beton	

St11

2 cm	płyta OSB
40 cm	pas dolny więzara drewnianego (wełna mineralna)
	paraizolacja - papa termozgrzewalna
20 cm	płyta żelbetowa
2 cm	tynk akustyczny np. sonaspray lub równoważny

St12

2 cm	płyta OSB	
40 cm	wełna mineralna (pas dolny więzara drewnianego)	λ=0,030 W/mK
	paraizolacja - papa termozgrzewalna	
20 cm	płyta żelbetowa	
127 cm	pustka instalacyjna	
5 cm	sufit podwieszany na konstrukcji systemowej	

St3

0.5 cm	wykończenie podłogi - linoleum np. Marmoleum Forbo lub równoważne	
0,3 cm	wylewka samopoziomująca	
5 cm	jastrych cementowy mikrozbrojony	
	1x folia budowlana	
3 cm	styropian akustyczny	
3 cm	styropian twardy EPS 100	
	paroizolacja - 1 x folia	
	konstrukcja żelbetowa stropu	
2 cm	tynk akustyczny	

St3'

0.5 cm	wykończenie podłogi - linoleum np. Marmoleum Forbo lub równoważne	
0,3 cm	wylewka samopoziomująca	
5 cm	jastrych cementowy mikrozbrojony	
	1x folia budowlana	
3 cm	styropian akustyczny	
3 cm	styropian twardy EPS 100	
	paroizolacja - 1 x folia	
	konstrukcja żelbetowa stropu	
105 cm	pustka instalacyjna	
2 cm	sufit podwieszany systemowy	

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE, RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	
	Gł.projektant	mgr inż arch. B. BOŃCZA TOMASZEWSKA	Rp-upr 1043/94		
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Opracował	inż arch. P. DAŃDA			
	Opracował	mgr inż arch. B. PONIEWSKA-TULEJA			
BRANŻA: ARCHITEKTURA	Opracował				
	Sprawdził	mgr inż arch. L. Żarobkiewicz	WPOIA 102/2011		
TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ C-C	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Skala	1:50	
	Data	KWIECIEŃ 2017	Oznaczenie rysunku: rewizja	branża	nr rysunku
	Nr proj.		0	A	A-08z

BOŃCZA STUDIO SIERCZA 344 · 32-020 WIELICZKA