



# Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26; tel.: (+48) 12 372 17 00, 12 271 10 04,  
fax: (+48) 12 271 29 93, e-mail: ugim@dobczyce.pl www.dobczyce.pl

Dobczyce, dnia 26.03.2020r.

znak postępowania: **RI.271.326.2020.ANMA/1**

## Pytania i odpowiedzi

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro dotyczącego zadania pn.: „**Wykonanie ogrodzenia działki przylegającej do remizy OSP Bieńkowice - Sołectwo Bieńkowice – etap I**”.

### I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Postępowanie jest prowadzone przez Gminę Dobczyce - 32-410 Dobczyce, Rynek 26.

Województwo małopolskie.

NIP: 681-10-04-443 REGON: 351555424

telefon: 12 37-21-703, faks 12 27-12-993

e-mail: ugim@dobczyce.pl.

e-mail: amalarczyk@dobczyce.pl

Pytanie .

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie słupka przęsłowego 60x60x2 - jest to typowy słupek systemowy. Słupy o profilu 100x100 stosuje się do bram o wadze skrzydła pow. 100 kg.

Odpowiedź .

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupka przęsłowego 60x60x2.**

**Dla bram i furtek należy zastosować słupy o profilu 100x100.**

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Tomasz Suś

Dobczyce 26.03.2020r

*Wygenerowany plik .pdf zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego jest tożsamy z wersją papierową.*

