



# Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26; tel.: (+48) 12 372 17 00, 12 271 10 04,  
fax: (+48) 12 271 29 93, e-mail: ugim@dobczyce.pl www.dobczyce.pl

Dobczyce, dnia 02.03.2021r.

znak postępowania: **RI.271.166.2021.ANMA**

## Wszyscy Wykonawcy

### Pytania i odpowiedzi

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 PLN dotyczącego zadania pn. „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi**”.

#### I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Postępowanie jest prowadzone przez Gminę Dobczyce - 32-410 Dobczyce, Rynek 26.  
Województwo małopolskie.

NIP: 681-10-04-443                      REGON: 351555424  
telefon: 12 37-21-703, faks 12 27-12-993  
e-mail: ugim@dobczyce.pl.  
e-mail: amalarczyk@dobczyce.pl

#### Pytanie 1.

Dzień dobry-proszę o wyjaśnienie i bdb proszę o udzielenie informacji na temat pozycji przedmiaru nr: 1,6,2 daszki aluminiowe nad drzwiami-proszę o podanie dokładnego obmiaru /rysunku. oraz pozycji.1,6,5 okładziny schodów-proszę o określenie materiału płytki-klasa ścieralności-mrozoodporność/antypoślizgowa.

#### Odpowiedź 1.

**Daszek I: wymiary 165/260 cm**

**Daszek II: wymiary 175/350 cm**

#### **Płytki:**

- antypoślizgowość: min R10
- mrozoodporność: grupa I nasiąkliwości
- klasa ścieralności min. 5

Zastępca Burmistrza  
Edyta Podmokły  
Dobczyce 02.03.2021r.

*wygenerowany plik .pdf zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego jest tożsamy z wersją papierową*

