



Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26; tel.: (+48) 12 372-17-00, 12 271 10 04,
fax: (+48) 12 271 29 93, e-mail: ugim@dobczyce.pl www.dobczyce.pl

RI.271.184.2020.LUCH

Dobczyce, dnia 27.03.2020 r

Zamawiający: Gmina Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

Dotyczy: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN 0,23kV przy drodze gminnej nr 540113K Rudnik-Winiary w miejscowości Rudnik, gm. Dobczyce”.

Informacja dla Wykonawców

Pytanie 1.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy oprawy oświetleniowe należy zastosować zgodnie z załączonym projektem (sodowe), czy należy uwzględnić już oprawy LED. Jeżeli przewidywane były by oprawy LED proszę o podanie ich parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż do oferty należy wycenić oprawy typu LED o następujących parametrach:

Max. Moc zestawu - min. 65 W

Stopień ochrony (IP) - IP66

Strumień świetlny - min. 8200 lm

Temperatura barwowa - 4000 K

Współczynnik mocy - 0,98

Sposób montażu - od góry/z boku

Żywotność znamionowa - min. 100000 h

Gwarancja - min. 3 lata

Barwa światła: biała

Zatwierdzam: Edyta Podmokły
Zastępca Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Dobczyce 27.03.2020r

Wygenerowany plik .pdf zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego jest tożsamy z wersją papierową.