

Nr RI.271.297.2020.ANMA

Dobczyce 28.04.2020r

### Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina Dobczyce**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na n/w pytania dotyczące wprowadzenia zapisów do umowy:

#### Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów odnośnie kryteriów oceny, w zakresie „Sprawności modułu fotowoltaicznego” oraz „Współczynnika wypełnienia modułu fotowoltaicznego”. Prosimy o przedstawienie minimalnych wartości powyższych wskaźników, dla których Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów, tzn. wprowadzenie granicznych wartości. Przedstawienie minimalnej wartości sprawności oraz minimalnej wartości współczynnika wypełnienia pozwoli na lepszy dobór urządzeń dla Zamawiającego i optymalne rozwiązanie między niską ceną, a wysoką jakością produktu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

#### ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII pkt 1 ppkt b) Zamawiający przedstawił sposób obliczania kryterium „sprawność modułu fotowoltaicznego”, przy czym został wprowadzony zapis w ppkt 2) „**UWAGA: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje sprawność poniżej 17,5% zostanie odrzucona.**”. Tym samym Zamawiający określił minimalną wartość sprawności modułu fotowoltaicznego. Ta sama sytuacja występuje w sprawie **współczynnika wypełnienia**. Rozdział XIII pkt 1 ppkt c) określa sposób wyliczania w/w współczynnika , jednocześnie został wprowadzony zapis o minimalnym wypełnieniu na poziomie 0,75. **ppkt 2) „UWAGA: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wypełnienie poniżej 0,75 zostanie odrzucona”.**

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce  
Tomasz Suś  
Dobczyce 28.04.2020r