


Urząd Gminy i Miasta  
w Dobczycach  
W P R Z Y S T A  
.....  
.....  
2019-03-11

liczba stron .....  
Nr dziennika ..... 3812/03/2019  
Znak .....

Kraków, 07-03-2019 r.

ZDW/PW/2019/1052/JDI-2/IMGŻ  
DI-2-650-967-23/19

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce  
Rynek 26  
32-410 Dobczyce



Dotyczy: wydania warunków technicznych dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1948K Brzączowice – Zakliczyn do ul. Energetyków na dł. ok. 400m

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.02.2019 r. (data wpływu 01.03.2019 r.) informujemy, że projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 967 w miejscowości Stojowice, gmina Dobczyce, od drogi powiatowej nr 1948K Brzączowice – Zakliczyn do ul. Energetyków na dł. ok. 400m, należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na aktualnym podkładzie geodezyjnym obejmującym obszar 30,00m od ostatniego projektowanego elementu.

Informujemy, że:

- szerokość chodnika przy jezdni 2,00m (wyjątkowe miejsca 1,25m),
- w miejscach zbliżenia do jezdni krawężnik lokalizować zgodnie z RMTiGM z dnia 02.03.1999 r. § 15 od istniejącej osi jezdni z uwzględnieniem wymaganego poszerzenia na łukach drogi wojewódzkiej,
- odstąpienie krawężnika (20x30cm) dla istniejącej nawierzchni -12cm, na wjazdach -4cm, na przejściach dla pieszych -2cm,
- zapewnić prawidłowe odwodnienie. Przy projektowaniu urządzeń odwadniających uzyskać pozwolenie wodno-prawne na włączenia do cieków lub ziemi. W przypadku odprowadzenia ścieków do studni chłonnych wykonać badania geologiczne,
- dokumentację wodnoprawną opracować zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. Dz.U. 2017 poz. 1566 z póź. zm. (1 egz. operatu wodnoprawnego prosimy przekazać do ZDW w Krakowie celem zaopiniowania),
- droga powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z § 109 ust. 1 oraz § 109 ust. 4 pkt 2 RMTiG z dnia 02.03.1999 r.,
- oświetlenie przejść dla pieszych zapewnić zgodnie z wytycznymi ZDW,
- w przypadku konieczności zajęcia działek prywatnych w ramach przygotowywanej dokumentacji Gmina zobowiązuje się do wykonania podziału zajętych działek pod inwestycję wraz z uregulowaniem stanu prawnego,
- zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych w trakcie budowy lub przebudowy drogi istnieje obowiązek zaprojektowania kanału

technologicznego w pasie drogowym i podania do wiadomości możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału. Od budowy kanału można odstąpić, gdy w terminie 60 dni od ogłoszenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi nie zgłosi się żaden przedsiębiorca zainteresowany udostępnieniem takiego kanału,

- inwestycję zaprojektować w aktualnym kilometrażu drogi wojewódzkiej (odc. km), co przyspieszy weryfikację konieczności zaprojektowania i budowy kanału technologicznego,
- w przypadku konieczności budowy nowych zatok autobusowych ich lokalizację zaopiniować w samorządzie lokalnym oraz ZDW,
- w przypadku konieczności przebudowy przepustów, przedstawić inwentaryzację stanu istniejącego wraz ze zdjęciami oraz projekt w zakresie opisu rozwiązań wraz z częścią graficzną związaną z przebudową,
- na poszerzeniu nawierzchni drogi wojewódzkiej przyjąć konstrukcję nawierzchni na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 2014, opracowanego przez Politechnikę Gdańską na zlecenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

**Przed złożeniem kompletnego projektu chodnika do uzgodnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie należy uzyskać opinię:**

- samorządu lokalnego w zakresie lokalizacji chodnika, odwodnienia, obsługi komunikacyjnej przyległych działek, ustalenia odkrycia krawężnika,
- w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Myślenicach uzyskać wstępną opinię projektu chodnika (2-egz.).

Projekt budowy chodnika w 2 egz. łącznie z wcześniej uzyskanymi właściwymi opiniami należy przedstawić do tutejszego Zarządu do zaopiniowania.

Należy przesłać do działu Geodezji aktualne wypisy i wyrisy działki drogowej, a także czysty plan sytuacyjny w wersji elektronicznej wersja DWG 2000 pod adres [p.mazanek@zdw.krakow.pl](mailto:p.mazanek@zdw.krakow.pl).

Należy opracować projekt organizacji ruchu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, które należy zatwierdzić w ZDW w Krakowie, ul. Głowackiego 56.

Przed przystąpieniem do budowy należy uzyskać rozstrzygnięcie właściwego organu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, umożliwiające przystąpienie do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z-ca Dyrektora  
dz. Inwestycji  
mgr Inż. Robert Górski

Otrzymują :

1. Adresat
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice
3. A/a