



Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26; tel.: (+48) 12 372 17 00, 12 271 10 04,
fax: (+48) 12 271 29 93, e-mail: ugim@dobczyce.pl www.dobczyce.pl

Dobczyce, dnia 29.01.2019

RGK.6740.7.2019.KRBA

Pani
Maria Kasperczyk
Kierownik
Referatu Inwestycji
w/m

Dot: warunków technicznych dla „Przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki – Kwapinka, na długości 1,43 km”

Warunki techniczne dla „Przebudowy drogi gminnej nr 540131 K Stadniki – Kwapinka na długości 1,43 km”:

- długość trasy - ok. 1,45 km,
- droga klasy technicznej „L”,
- prędkość projektowa 50 km/h,
- kategoria ruchu: KR-3,
- jezdnia szerokości 5,50m (2x2,75m),
- pobocze obustronne 0,5m,
- odwodnienie jezdni – rowy otwarte,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- pozostałe parametry techniczne zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.(Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Podczas projektowania drogi w celu uzyskania kategorii ruchu KR3 niezbędne będzie zaprojektowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami w katalogach typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza się modyfikację rozwiązania w przypadku polepszenia parametrów użytkowych, trwałości nawierzchni oraz też bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W projekcie technicznym należy uwzględnić remont obiektu mostowego w ciągu tej drogi w zakresie:

- remontu nawierzchni; warstwa wiążąca gr. 6 cm, warstwa ścierna 4 cm,
- uzupełnienia ubytków, naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni konstrukcji pomostu,
- uzupełnienia ubytków, naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni konstrukcji dźwigarów,
- naprawa i zabezpieczenie antykorozyjnie przyczółków wraz z uzupełnieniem gruntu,
- naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek podporęczowych,
- wymiana barier zabezpieczających na barieroporęcze mostowe,
- oczyszczeniem koryta cieku wodnego na wlocie i wylocie,

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa



BURMISTRZ
Gminy i Miasta Dobczyce
Tomasz Suś