

6630.245.2017

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
ul. Słowackiego 36
32-400 Myślenice
tel. 12 274-93-05

Myślenice, dn. 01.06.2017 r.

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR 6630.245.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) dokumentacja zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na załączniku graficznym była przedmiotem narady koordynacyjnej


| | |
|----------------------|---|
| Przedmiot narady: | przyłącza energetyczny eN (zalicznikowe) |
| Lokalizacja: | Gmina: Dobczyce - G Obręb: Sieraków |
| Wnioskodawca: | PROEKOSYSTEM S.KOWALÓWKA ul. Pod Lasem 59 32-070 Czernichów |
| Sposób przeprowadz.: | stacjonarny |
| Data wpływu: | 30.05.2017 |
| Rozp. narady: | 01.06.2017 |
| Zakończ. narady: | 01.06.2017 |

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

| Lp | Nazwa instytucji | Uwagi |
|----|--|--|
| 1 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Bez uwag. |
| 2 | Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego | Bez uwag. |
| 3 | Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach | Bez uwag. |
| 4 | PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie | Bez uwag. |
| 5 | Tauron Dystrybucja S.A. | Instalacja zalicznikowa nie stanowi majątku Tauron Dystrybucja S.A. Przy realizacji inwestycji należy przestrzegać przepisów BHP. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. |
| 6 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | - |

Załącznik nr 1
mgr inż. Katarzyna Ządko

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 7 | TP S.A. | - |
| 8 | Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce | - |
| 9 | Burmistrz Gminy Sułkowice | - |
| 10 | Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice | - |
| 11 | Wójt Gminy Lubień | - |
| 12 | Wójt Gminy Pcim | - |
| 13 | Wójt Gminy Raciechowice | - |
| 14 | Wójt Gminy Siepraw | - |
| 15 | Wójt Gminy Tokarnia | - |
| 16 | Wójt Gminy Wiśniowa | - |
| 17 | Wnioskodawca | - |



Dokumentacja GK 6630..... 24.5.2017..... zawierająca usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zakresie:

SPRZĘT GUN + INST. ZASILANIECZNY na odc. od 1-3 do 2-II

na odc. od do

na odc. od do

na odc. od do

na odc. od do

na odc. od do

na odc. od do

na odc. od do

na odc. od do

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2017 - 06 - 01

w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach w sposób stacjonarny / za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wynikiem ww. narady jest protokół z uwag (am.)

Myślenie, dnia 2017 - 06 - 01

PROSTY
CHŁEWCOWO
LEŻĄCY LUBIN

STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO

| | |
|---------------------------|---|
| NR rys.: | |
| Skala: | |
| Temat: | Biuro: 31-525 Kraków ul. Zaleskiego 16, tel/fax 12 417-41-57 Modernizacja sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków i Grajów – połączenie z wodociągiem Sieraków |
| Opis: | Zasilanie elektryczne zbiorników wodociągowych "Jankówka". |
| Treść: | Projekt zagospodarowania terenu. |
| Adres: | 120901_5 Dobczyce-G/ 0010 Sieraków działka nr 36/4, 36/5 |
| Projektant: | |
| mgr inż. Wiesław Korbańek | |
| Sprawdzający: | |
| mgr inż. Języ Płk | |