



Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26; tel.: (+48) 12 372-17-00, 12 271 10 04,
fax: (+48) 12 271 29 93, e-mail: ugim@dobczyce.pl
www.dobczyce.pl



Dobczyce, dnia 22.10.2013r.

RGK.7021.1.307.13.III

WARUNKI TECHNICZNE wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach ul. Rynek 26 po rozpatrzeniu wniosku Firmy **Bończa Studio, Siercza 344, 32-020 Wieliczka** działającej w imieniu Gminy Dobczyce na podstawie pełnomocnictwa w sprawie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do planowanego budynku **Szkoły Podstawowej na dz. nr 119/7, 119/8 i 119/10 w Dziekanowicach gm. Dobczyce** informuje, że wyraża zgodę na wykonanie w/w przyłączy na następujących warunkach:

1. Zostanie opracowany projekt techniczny wykonania przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualną oczyszczalnią ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami.
2. Roboty budowlane mogą być rozpoczęte w oparciu o uzgodniony przez administratora sieci projekt techniczny.
3. Przyłącz wodociągowy do budynku Szkoły Podstawowej należy wykonać rurą PE ϕ 90mm.
4. Wpięcie do istniejącego rurociągu stal ϕ 150 należy wykonać w dz. nr 119/12 w Dziekanowicach.
5. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony przeciwpożarowej należy zaprojektować rurociąg PE ϕ 90mm wraz z hydrantami p. poż. w dz. nr 119/7.
6. Układ pomiarowy DN 40 Q3 16m³/h powinien być usytuowany w pomieszczeniu posiadającym kratkę wodościekową.
7. Granicę odpowiedzialności właściciela - administratora ustala się na zaworach przelotowych zawodomierzowych.
8. Na wewnętrznej instalacji należy przewidzieć reduktor ciśnienia wody.
9. Na przyłączy należy wykonać podejście wodomierzowe wraz z zaworami odcinającymi.
10. W instalacji wewnętrznej należy zaprojektować zawór antyskażeniowy zabezpieczający przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej z możliwością nadzoru typu EA, dostosowany do rodzaju urządzeń i wyposażenia instalacji wodociągowej (zgodnie z normą PN-92/B-01706 Az 1: 1999r).
11. W okolicy inwestycji nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym ścieki sanitarne należy odprowadzić do indywidualnej oczyszczalni ścieków.
12. Opracowanie projektowe należy uzgodnić z następującymi instytucjami:
 - Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych – Myślenice, ul. Słowackiego 36
 - Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ul. Rynek 26 pok. 202
 - Projekt techniczny winien być zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw P.Poż.

Sprawę prowadzi: Maciej Gibała, tel. (12)37-21-762, mgibala@dobczyce.pl, pok. 202

Warunki ważne 2 lata.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/A.

Z up. Burmistrza Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
Robert Maniecki