




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MYŚLENICACH

PSE.NHK-434-36/19



Myślenice, dnia 28 lutego 2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Tomasz Suś

32-410 Dobczyce, Rynek 26

Dotyczy: oceny obszarowej jakości wody do spożycia - gmina Dobczyce, za 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach, działając na podstawie 12 ust.1 / art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 59) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) przesyła obszarową ocenę jakości wody do spożycia z terenu gminy Dobczyce, za 2018 r. w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia.

Wykaz producentów wody

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.

30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 – kontrolę nad wodociągiem sprawuje
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

2) Gmina Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26

Strefa zaopatrzenia w wodę

Wodociąg Dziekanowice – Dziekanowice, Sieraków, Rudnik

Wodociąg Skrzynka – Skrzynka, Stadniki, Kędzierzynka

Wielkość produkcji wody

wodociąg Dziekanowice (190 m³/dobę);

wodociąg Skrzynka (216 m³/dobę)

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

wodociąg Dziekanowice – ok. 1600

wodociąg Skrzynka – 595

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Juliusza Słowackiego 106
www.pssemyslenice.wsse.krakow.pl e-mail: myslenice@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /a8foa46q0t/skrytka
centrala tel.: (+48) 12 272 06 06, 12 272 08 85
sekretariat PPIS tel.: (+48) 12 272 06 06, fax: (+48) 12 272 06 06
REGON: 351371084 / NIP: 681-16-91-886

Metody uzdatniania i dezynfekcji wody

wodociąg Dziekanowice – metoda chemiczna (odżelazianie, odkwaszanie), dezynfekcja końcowa chemiczna (podchloryn sodu)

wodociąg Skrzynka - metoda chemiczna (odżelazianie, odkwaszanie), dezynfekcja końcowa chemiczna (podchloryn sodu)

Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

wodociąg Dziekanowice – nie dotyczy

wodociąg Skrzynka – przekroczenie mętności w jednym badaniu

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

wodociąg Dziekanowice – brak zgłoszeń

wodociąg Skrzynka – brak zgłoszeń

Prowadzone postępowania administracyjne

wodociąg Dziekanowice – nie dotyczy

wodociąg Skrzynka – nie dotyczy

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe


wodociąg Dziekanowice – nie dotyczy

wodociąg Skrzynka – nie dotyczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach, w wyniku przeprowadzonej okresowej oceny jakości wody stwierdza, że woda na obszarze gminy Dobczyce **odpowiada wymaganiom** (w zakresie nadzorowanych wodociągów) obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 poz. 2294) w zakresie spełnienia wymagań określonych w załącznikach do rozporządzenia (za wyjątkiem pojedynczego uchybienia, które zostało usunięte) w okresie, dla którego jest opracowywana ocena.

Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myślenicach


Z up. mgr Bogumiła Burda
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Wyk. E. Piekarz, tel. 12 27 206 06